

15. Wahlperiode

Kleine Anfrage

der Abgeordneten Claudia Hämmerling (Bündnis 90/Die Grünen)

vom 01. Februar 2006 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 03. Februar 2006) und **Antwort (Schlussbericht)**

Saubere Luft in den Scharounschen Gebäuden

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Kleine Anfrage wie folgt:

Die Kleine Anfrage betrifft mit den Fragen 1 - 5 Sachverhalte, die der Senat nicht aus eigener Zuständigkeit und Kenntnis beantworten kann. Er ist gleichwohl bemüht, Ihnen eine Antwort auf Ihre Anfrage zukommen zu lassen und hat daher die Stiftung Preußischer Kulturbesitz um eine Stellungnahme gebeten, die von dort in eigener Verantwortung erstellt und dem Senat übermittelt wurde.

1. Treffen Informationen zu, dass die veraltete Klimaanlage in der Staatsbibliothek saniert wurde?

Zu 1.: Die im Zuge der Errichtung des 1978 eröffneten Gebäudes der Staatsbibliothek an der Potsdamer Straße in Betrieb genommene Klimaanlage ist bisher noch nicht saniert worden.

Im Juni 2004 haben die Vertreter des Bundes und des Landes Berlin in der vom Stiftungsrat zu solchen Entscheidungen ermächtigten Arbeitsgruppe Bau des Stiftungsrats eine Haushaltsunterlage Bau „Asbestsanierung / Instandsetzung der Raumluftechnischen Anlagen“ für dieses Gebäude genehmigt. Die Sanierung der Klimaanlage ist Bestandteil dieser größeren Maßnahme. Die genehmigten Kosten, einschließlich der Sanierung der Klimaanlage, betragen 63.276 T€.

Nach Abschluss der Ausführungsplanung steht der Beginn der Bauarbeiten unmittelbar bevor. Sie sollen 2010 abgeschlossen sein.

2. Welche Kosten sind hiermit verbunden?

Zu 2.: Siehe Antwort zu Frage 1., hierbei können Teilkosten für die Sanierung der Klimaanlage nicht gesondert benannt werden.

3. Welche Lebensdauer hat eine solche Anlage?

Zu 3.: Nach gegenwärtigem Stand der Technik wird von einer durchschnittlichen Lebensdauer von 20 Jahren ausgegangen. (Grundlage der Bemessung Leitfaden „Nachhaltiges Bauen“ herausgegeben vom BMVBS Stand 2001).

4. Treffen Informationen zu, dass die notwendige Sanierung der Staatsbibliothek unmittelbar bevorsteht?

Zu 4.: Die in der Antwort zu Frage 1. genannte Baumaßnahme ist die erste Phase einer umfassenden Sanierung des Gebäudes. Sie enthält keine Maßnahmen zur generellen Sanierung der Gebäudesubstanz. Weitere Sanierungsschritte werden folgen. Sie sind aber noch nicht geplant und terminiert.

5. Welche Pläne gibt es in diesem Zusammenhang mit der sanierten und funktionstüchtigen Klimaanlage?

Zu 5.: Wie zuvor erwähnt ist die Sanierung der Klimaanlage Teil einer ersten Phase zur längerfristig notwendigen und vorzusehenden Sanierung des gesamten Gebäudes. Sie wird deshalb Bestand haben.

6. In welchem Zustand befindet sich die Klimaanlage in der Philharmonie?

Zu 6.: Die Klimaanlage der Philharmonie befindet sich in einem betriebsfähigen Zustand. In den Sommermonaten 2005 wurde die Regelungstechnik erneuert und für die bevorstehende Spielpause ist der Austausch der Luftwäscher vorgesehen.

7. Welche Sanierungspläne gibt es für diese Anlage?

Zu 7.: Durch die regelmäßige Wartung bedingt besteht gegenwärtig kein Sanierungsbedarf.

Die Sanierung der Kühltürme - für Philharmoniegebäude und Kammermusiksaal - wird erst mittelfristig erforderlich, dafür wird in 2006 der Planungsauftrag vergeben, um in den Folgejahren realisiert zu werden.

Berlin, den 02. Mai 2006

Dr. Thomas Flierl

Senator für Wissenschaft,
Forschung und Kultur

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 09. Mai 2006)